


Sandved-tornemark kkv


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra juli 2024 - juni 2025
Energi brugt per leveret varme: 1,77


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	49,7	kg/GJ	179,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	30,0	g/GJ	108,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,5	g/GJ	16,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	51,7	kg/GJ	186,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	104,1	g/GJ	374,8	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	123,2	g/GJ	443,5	mg/kWh
CO (Kuliite)	297,5	g/GJ	1071,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,3	g/GJ	29,9	mg/kWh
Partikler (TSP)	19,0	g/GJ	68,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sandved-tornemark kkv
CVR: 20137193
Brandholdvej 6A | 4262 Sandved
+45 55 45 24 14 | info@st-kvv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.